



# COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

## SETTORE 1

Via Dei Mille 74 – 95042 Grammichele – CT

Prot. 424/VI/7

li 08/01/2019

AL SIG. SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL DIRETTORE DI RAGIONERIA

AL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

**Oggetto:** Lavori di somma urgenza riferita alla rottura di un sostegno a palo ubicato in via Favarella

### Verbale di somma urgenza

(ai sensi dell'articolo n. 163 c. 1 del Dlgs 50/2016)

In data 03/01/2018 giungono in questi uffici segnalazioni riguardante un palo della Pubblica Illuminazione, posto lungo la Via Favarella, in stato di pericolo di pericolo.

Visto quanto indicato, lo scrivente Mantello Giuseppe incaricato dal Direttore del Settore 1, si reca nel luogo per costatare quanto segnalato.

Controllando lo stato del palo segnalato, censito col n. Palo n. 2193, si è constatato che si trovava appoggiato sulla recinzione del caseggiato adiacente completamente rotto alla base.

Viste le condizioni di pericolosità del palo, si è provveduto immediatamente a incaricare il Signor Piccolo Giuseppe ad abbattere il palo in questione che si trovava nel luogo e che lo stesso è titolare di una ditta edile avente i mezzi idonei.

Durante la rimozione del sostegno pericolante è stata fatta una verifica di altri 19 Pali presenti nella stessa via installati nello stesso periodo e con le stesse tipologie in cui si evidenzia qualche altro palo ammalorato.

Vista la possibile pericolosità del caso è stata incaricata la stessa ditta a proseguire i lavori con la rimozione del terreno che sovrasta la base dei pali e la scalzatura degli stessi per verificare lo stato di corrosione.

Con esito della verifica si procederà a rimuovere quelli considerati molto ammalorati e negli altri si faranno trattamenti contro la corrosione.

Per l'espletamento del predetto intervento la stessa ditta Piccolo Giuseppe si rende disponibile a proseguire per la somma complessiva di € 2.000,00.

Considerando la necessaria urgenza e la congruità del prezzo si affida il proseguimento dei lavori ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 (interventi di somma urgenza).

Le somme saranno imputate nel capitolo 3800 (Manutenzione Straordinaria Impianti Pubblica Illuminazione).

Distinti Saluti

L'istruttore Tecnico

**F.to** Per.Ind.Mantello Giuseppe